

# 平成29年度「新商品等調達促進事業」評価一覧


認定番号	認定事業者名	商品名	商品の概要	使用部署	活用方法	評価	問い合わせ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④ホームページアドレス
H28-01	株式会社 サンケイサポート	<p>排水トラップ金物の簡易再生商品「ダブルポコ」</p>  	<p>悪臭や排水不良問題が多い公共施設のトイレ等の経年床排水トラップ金物を容易、安価に再生する環境・機能持続リセット商品です。大便器洗浄などによる排水管内の正負圧力変動により、排水口に設置されたダブルポコ全体から生じる空気の入出力音「ポコ・ポコ」より命名。「ダブルポコ」取り付け後には、悪臭軽減や排水改善など即効果が現れます。</p>	可茂県事務所	可茂総合庁舎内トイレ、給湯室における排水口への設置。	排水口からの悪臭発生が防止されている。	<p>①509-0223 ②可児市羽生ヶ丘5-44 ③0574-63-2276 ④なし</p>
		揖斐県事務所		揖斐総合庁舎内の床排水口にゴミ・錆が堆積しており、悪臭と排水不良を防ぐため、床排水口27か所を交換した。	設置後、トイレの悪臭と排水不良が軽減し、トイレ等でゴキブリが減少した。また、清掃の際、旧式のように水をためる作業が省略できるため作業が楽になった。 そのため、本商品は庁舎の排水環境の改善に効果的であったと考えられる。		
		中濃県事務所		現在、中濃および郡上総合庁舎において、庁舎設備の老朽化により、トイレ及び給湯室の排水口が、水漏れや詰まり、また一部破損している状態であり、その結果水があふれ出す状況が発生しており、衛生的にもよくない状況であったことから、修繕等を検討していたところである。よって、今回の新商品を活用し、排水の詰まりを防止したい。	本製品は、取付が容易であるため、排水口にゴミ等が詰まった時に、簡単に取り外して撤去することができ、清掃業務をスムーズに実施できたことから、以前に比べ衛生状態が改善されたことが評価できる。 しかし、製品そのものが軽量化されているため、一度に大量の水を流すと、逆流し、製品そのものが浮いてしまうことから、所定の場所から外れてしまうことがあった。 また、本製品は手作りで製作されたものであることから、大きさ、型に多少のばらつきが生じている。		
		飛騨県事務所		飛騨総合庁舎及び下呂総合庁舎内において悪臭の発生しやすいトイレ、流し等の排水口に設置して活用を図る。	<p>&lt;飛騨総合庁舎&gt; 製品を排水口に取付ける際、庁舎内の既設配管が古いため、錆の除去や電動工具が必要となるなど、若干手間がかかったが、設置箇所については排水口からの臭気が抑えられ、悪臭の軽減や排水改善に一定の効果が得られた。</p> <p>&lt;下呂総合庁舎&gt; 製品の取付前には、配管設備の錆やゴミを除去する準備行為が必要であったが、取付作業については、ハンマーやドライバーなどの道具を使用して取付けることが出来た。 取付後しばらくは、今までの悪臭が減少したことが明確に分かる状況であったが、半年経過した現在では、その効果が薄れてきているのか、再び悪臭が気になる状況がある。</p>		

農業大学校

平成4年建設の男子寮は排水設備が全体的に老朽化し、近年悪臭が強くなっていた。既設排水設備の排水トラップ欠損箇所にか合う排水トラップはすでに製造中止となっていたため、悪臭対策上排水口にダブルポコを設置した。

取付作業が容易なため、すぐに設置が完了した。設置後悪臭はずいぶん軽減され、以前発生していた苦情も無くなった。  
構造上、排水トラップが設置されていた溝にゴミが溜まりやすいため定期的な清掃が必要である。

平成30年度「新商品等調達促進事業」評価一覧

認定番号	認定事業者名	商品名	商品の概要	使用部署	活用方法	評価	問い合わせ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④ホームページアドレス
H28-01	株式会社 サンケイサポート	排水トラップ金物の簡易再生商品「ダブルポコ」 	悪臭や排水不良問題が多い公共施設のトイレ等の経年床排水トラップ金物を容易、安価に再生する環境・機能持続リセット商品です。大便器洗浄などによる排水管内の正負圧力変動により、排水口に設置されたダブルポコ全体から生じる空気の入出力音「ポコ・ポコ」より命名。「ダブルポコ」取り付け後には、悪臭軽減や排水改善など即効果が現れます。	岐阜総合学園高等学校	1号館 2、3、4及び5階の女子トイレ(各1個)、2号館 4階女子トイレ(2個)の排水口に設置	製品の取り付けは、排水口のゴミやさび等をヘラやドライバー等で取り除いた後、比較的容易にできた。 装着後は、排水口に弁があるため、害虫等の出入りや悪臭が軽減されたと感じる。なお、ゴミが排水口に溜まりやすいので、定期的に取り除く必要がある。 便器や洗面台の汚れ等、他の原因もあるためか、トイレの臭いが完全に無くなったわけではないが、少なくとも装着前と比べると悪臭は軽減されており、トイレを気持ちよく利用できるようになった。	①509-0223 ②可児市羽生ヶ丘5-44 ③0574-63-2276 ④なし
				吉城高等学校	「ダブルポコ」を各トイレや保健室外の足洗い場の排水口に取り付け、悪臭の軽減に活用した。	「ダブルポコ」を設置したことによって、各排水口からの悪臭が軽減でき、各トイレ内の環境が良くなり、保健室外の足洗い場を使用可能になったことで、学校環境全体の改善につながった。	