

件名	愛岐大橋の老朽化対応について
受付日	令和3年6月4日
ご意見・ご提案の概要	橋の寿命を考慮したうえで、愛岐大橋の新たな建設も含めた老朽化対応に動き出す時ではないか。
県の考え方	<p>当県では橋梁点検において劣化状況を把握し、劣化の進行が初期の段階で適切に補修を行うことで長寿命化を図り、計画的かつ効率的な維持管理を行っております。しかしながら、維持補修よりも架け替えが適切と判断した場合は架け替えを実施しているところです。</p> <p>ご指摘の愛岐大橋については、2018年に実施した定期点検や川島大橋の橋脚の傾きを受けて実施した緊急点検において異常を確認しておらず、これまで、点検・補修等の長寿命化対策を実施しており問題ないと考えております。</p>
担当課	県土整備部 道路維持課