

## 平成22年度に建設工事で発生した事故事例（転落による事故）

### 事故概要:



足場手すり資材の単管3本を上部へ運ぶため、はしごの左右に単管を立てかけていた。はしごを中断のあたりまで昇った際に、はしごをつかもうと右手を出したが、誤ってはしごの脇に立てかけていた単管を握ってしまい、バランスを崩して単管とともにキャットウォーク足場上に転落した。

### 事故原因:

- ・2人で行えば安全に出来たはしごを使った資材運搬を1で行った
- ・作業における慣れ、危険に対する認識の甘さ

### 改善対策:

- ・はしごを撤去し、昇降用スロープ、通路を設置して資材の搬入搬出を行う
- ・安全教育の徹底



分類: 足場工、梯子

被害状況: 1か月間の休職(左上腕骨骨幹部骨折)