

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年3月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	水	晴	4.2	5.6	0.3	7.2
2	木	曇	7.1	6.6	0.1	7.2
3	金	晴	4.6	6.5	0.3	7.2
4	土	晴	7.6	6.9	0.2	7.1
5	日	曇	7.2	6.5	0.2	7.1
6	月	晴	5.1	6.6	0.2	7.1
7	火	晴	8.2	6.8	0.2	7.2
8	水	晴	9.3	8.0	0.4	7.3
9	木	晴	8.0	7.5	0.2	7.1
10	金	雨	12.7	7.9	0.3	7.2
11	土	晴	11.5	8.6	0.2	7.2
12	日	曇	13.3	9.2	0.2	7.2
13	月	雨	8.5	8.8	0.3	7.2
14	火	晴	3.5	9.0	0.3	7.1
15	水	晴	6.8	8.5	0.3	7.1
16	木	晴	9.1	8.6	0.3	7.1
17	金	曇	10.7	8.5	0.2	7.1
18	土	雨	8.4	9.0	0.2	7.1
19	日	晴	6.5	8.8	0.2	7.2
20	月	晴	5.1	8.5	0.2	7.1
21	火	晴	12.2	9.6	0.2	7.1
22	水	晴	16.7	9.4	0.2	7.2
23	木	曇のち雨	14.7	9.3	0.2	7.2
24	金	曇	16.2	9.5	0.2	7.2
25	土	雨	11.6	10.8	0.2	7.2
26	日	雨	11.0	10.3	0.2	7.2
27	月	晴	10.9	10.0	0.2	7.1
28	火	晴	7.3	9.5	0.3	7.1
29	水	晴	11.2	10.0	0.2	7.2
30	木	晴	11.0	9.8	0.2	7.2
31	金	晴	12.6	10.0	0.3	7.0
最大値			16.7	10.8	0.4	7.3
最小値			3.5	5.6	0.1	7.0
平均値			9.4	8.5	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年1月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	日	曇	4.4	6.6	0.3	7.3
2	月	晴	2.2	6.9	0.2	7.3
3	火	晴	2.6	7.0	0.2	7.3
4	水	晴	1.8	6.8	0.2	7.3
5	木	晴	-1.7	6.6	0.1	7.3
6	金	曇	0.5	6.6	0.3	7.3
7	土	晴	2.1	6.7	0.2	7.3
8	日	晴	1.3	6.6	0.3	7.3
9	月	晴	3.0	6.3	0.3	7.3
10	火	晴	1.5	6.4	0.2	7.3
11	水	晴	-1.9	6.5	0.5	7.3
12	木	晴	2.1	6.7	0.3	7.3
13	金	晴	2.1	5.5	0.3	7.3
14	土	雨	9.8	6.0	0.2	7.2
15	日	晴	9.6	6.5	0.3	7.3
16	月	曇	7.1	7.0	0.2	7.3
17	火	晴	-1.1	7.0	0.2	7.2
18	水	晴	0.1	6.5	0.3	7.2
19	木	晴	-0.5	6.1	0.3	7.2
20	金	晴	2.5	5.8	0.3	7.3
21	土	晴	2.5	6.0	0.2	7.3
22	日	曇	-0.2	5.6	0.2	7.2
23	月	雪	2.7	5.6	0.2	7.3
24	火	曇	2.8	5.5	0.4	7.3
25	水	晴	-3.6	6.2	0.3	7.3
26	木	曇	-3.0	4.7	0.3	7.3
27	金	曇	0.7	4.5	0.5	7.3
28	土	晴	-0.8	4.5	0.5	7.4
29	日	晴	0.7	4.4	0.4	7.3
30	月	晴	0.9	4.5	0.3	7.3
31	火	晴	-0.9	4.4	0.4	7.4
最大値			9.8	7.0	0.5	7.4
最小値			-3.6	4.4	0.1	7.2
平均値			1.6	6.0	0.3	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年12月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	木	晴	7.0	13.0	0.3	7.2
2	金	晴	4.4	11.7	0.3	7.2
3	土	晴	4.8	10.5	0.2	7.2
4	日	曇	5.9	10.3	0.2	7.1
5	月	曇	8.3	10.6	0.3	7.2
6	火	曇	5.5	10.1	0.3	7.2
7	水	晴	3.3	10.0	0.4	7.2
8	木	晴	4.2	9.8	0.3	7.2
9	金	晴	3.2	9.6	0.4	7.2
10	土	晴	7.2	9.5	0.3	7.2
11	日	晴	7.3	9.9	0.3	7.2
12	月	晴	5.8	9.6	0.2	7.2
13	火	雨	5.8	9.5	0.4	7.3
14	水	晴	5.8	9.5	0.3	7.3
15	木	晴	1.3	9.1	0.2	7.3
16	金	晴	1.5	8.2	0.2	7.3
17	土	曇	3.1	8.2	0.3	7.3
18	日	雪	1.7	7.9	0.3	7.3
19	月	晴	-2.4	7.4	0.3	7.3
20	火	曇	0.8	7.2	0.3	7.3
21	水	晴	-0.8	7.1	0.3	7.3
22	木	雨	5.9	7.3	0.3	7.3
23	金	晴	0.7	7.5	0.3	7.3
24	土	雪	-1.2	6.6	0.3	7.3
25	日	晴	-0.4	6.5	0.2	7.1
26	月	晴	1.6	6.9	0.3	7.3
27	火	曇	3.5	7.8	0.3	7.3
28	水	晴	-1.3	6.4	0.2	7.3
29	木	晴	3.4	6.8	0.3	7.3
30	金	晴	3.1	7.0	0.1	7.3
31	土	曇	0.9	7.0	0.3	7.3
最大値			8.3	13.0	0.4	7.3
最小値			-2.4	6.4	0.1	7.1
平均値			3.2	8.7	0.3	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年11月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	火	雨	14.2	13.8	0.1	7.4
2	水	晴	13.0	13.2	0.2	7.3
3	木	晴	14.1	13.6	0.1未満	7.3
4	金	晴	11.0	14.0	0.2	7.3
5	土	晴	10.6	13.7	0.2	7.4
6	日	晴	11.8	13.6	0.1	7.4
7	月	晴	8.3	13.1	0.2	7.4
8	火	晴	9.2	12.9	0.2	7.4
9	水	晴	7.8	12.5	0.1	7.4
10	木	晴	9.0	12.2	0.2	7.3
11	金	晴	9.3	12.1	0.2	7.4
12	土	晴	14.7	12.2	0.2	7.3
13	日	晴	14.5	12.4	0.2	7.3
14	月	晴	12.1	12.2	0.2	7.3
15	火	晴	11.4	12.8	0.2	7.3
16	水	晴	8.1	12.5	0.2	7.3
17	木	晴	9.1	12.3	0.2	7.2
18	金	晴	9.8	12.0	0.3	7.3
19	土	晴	9.2	11.8	0.1	7.3
20	日	曇	12.0	11.6	0.2	7.3
21	月	晴	12.5	11.5	0.2	7.3
22	火	晴	9.1	12.0	0.2	7.3
23	水	雨	11.1	12.1	0.2	7.2
24	木	晴	13.0	12.2	0.2	7.2
25	金	晴	9.8	12.0	0.2	7.2
26	土	晴	11.8	12.2	0.2	7.2
27	日	晴	12.7	11.6	0.3	7.2
28	月	曇	10.8	11.7	0.3	7.2
29	火	雨	16.9	11.4	0.3	7.1
30	水	曇	14.4	12.2	0.3	7.1
最大値			16.9	14.0	0.3	7.4
最小値			7.8	11.4	0.1未満	7.1
平均値			11.4	12.4	0.2	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年10月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	土	晴	22.2	19.0	0.2	7.2
2	日	晴	22.6	19.4	0.2	7.2
3	月	曇	22.5	19.8	0.2	7.2
4	火	晴	21.0	19.5	0.2	7.2
5	水	晴	20.6	18.7	0.2	7.2
6	木	曇	15.6	18.5	0.2	7.3
7	金	雨	13.6	17.5	0.2	7.3
8	土	晴	18.4	16.5	0.2	7.2
9	日	晴	17.4	16.8	0.2	7.2
10	月	雨	15.7	16.5	0.1	7.2
11	火	晴	14.2	16.6	0.2	7.2
12	水	曇	14.6	16.4	0.4	7.2
13	木	曇	15.9	16.1	0.1	7.3
14	金	晴	19.9	16.0	0.3	7.3
15	土	晴	22.0	16.4	0.2	7.2
16	日	晴	20.8	17.0	0.2	7.2
17	月	雨	18.9	17.3	0.2	7.2
18	火	晴	16.7	17.2	0.3	7.2
19	水	晴	15.9	16.5	0.3	7.3
20	木	晴	14.5	16.0	0.2	7.2
21	金	晴	14.5	15.5	0.3	7.2
22	土	晴	16.0	15.4	0.2	7.3
23	日	晴	18.2	15.2	0.2	7.3
24	月	晴	16.0	15.5	0.2	7.3
25	火	曇	9.5	15.1	0.2	7.3
26	水	晴	11.9	14.6	0.3	7.3
27	木	晴	11.8	14.4	0.2	7.3
28	金	晴	13.4	14.1	0.2	7.4
29	土	晴	15.6	14.0	0.2	7.4
30	日	晴	12.1	13.8	0.2	7.4
31	月	晴	10.8	13.1	0.1	7.3
最大値			22.6	19.8	0.4	7.4
最小値			9.5	13.1	0.1	7.2
平均値			16.5	16.4	0.2	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年8月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	月	晴	27.5	23.2	0.1	7.2
2	火	晴	29.1	22.9	0.1未満	7.2
3	水	晴	30.3	22.5	0.1	7.2
4	木	雨	25.0	23.0	0.1	7.3
5	金	晴	24.1	20.9	0.2	7.1
6	土	曇	25.1	22.4	0.1	7.2
7	日	晴	27.5	21.6	0.2	7.2
8	月	晴	28.3	22.3	0.1	7.1
9	火	晴	27.9	22.3	0.1	7.2
10	水	晴	29.1	22.0	0.2	7.2
11	木	晴	29.0	21.8	0.1	7.2
12	金	雨	25.6	22.4	0.1	7.2
13	土	雨	25.5	21.4	0.1	7.2
14	日	曇	23.8	21.1	0.2	7.3
15	月	曇	28.6	21.7	0.1	7.1
16	火	曇	26.3	21.1	0.1	7.2
17	水	雨	24.6	21.6	0.1	7.3
18	木	曇	22.4	20.6	0.1	7.3
19	金	晴	26.4	19.2	0.2	7.3
20	土	曇	25.8	20.0	0.1	7.2
21	日	曇	25.4	19.3	0.1	7.3
22	月	曇	24.6	20.1	0.1	7.2
23	火	雨	24.4	20.5	0.2	7.2
24	水	晴	28.2	20.4	0.1	7.1
25	木	曇	26.1	20.7	0.2	7.2
26	金	曇	25.2	20.4	0.3	7.1
27	土	晴	27.8	20.5	0.2	7.2
28	日	晴	24.7	20.0	0.1	7.2
29	月	晴	24.2	20.2	0.2	7.2
30	火	雨	22.8	20.5	0.2	7.2
31	水	雨	25.1	21.0	0.2	7.3
最大値			30.3	23.2	0.3	7.3
最小値			22.4	19.2	0.1未満	7.1
平均値			26.1	21.2	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年7月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	金	晴	28.2	22.4	0.2	7.3
2	土	晴	28.5	21.9	0.2	7.3
3	日	雨	23.7	22.1	0.1	7.3
4	月	雨	23.3	21.3	0.1	7.2
5	火	雨	21.6	19.9	0.2	7.2
6	水	晴	25.6	19.1	0.2	7.3
7	木	曇	24.2	20.6	0.1未満	7.3
8	金	曇	23.9	21.3	0.1	7.1
9	土	曇	27.3	21.1	0.2	7.3
10	日	雨	21.4	20.7	0.1未満	7.3
11	月	晴	26.4	19.9	0.2	7.2
12	火	雨	23.0	21.1	0.2	7.2
13	水	晴	28.2	20.7	0.1	7.2
14	木	曇	26.0	20.8	0.2	7.2
15	金	雨	22.6	20.2	0.2	7.1
16	土	曇	24.5	19.1	0.2	7.1
17	日	雨	22.6	19.0	0.1未満	7.2
18	月	曇	25.2	18.6	0.1	7.2
19	火	雨	23.8	18.7	0.1	7.2
20	水	晴	24.4	18.3	0.1	7.2
21	木	晴	25.6	19.0	0.2	7.2
22	金	晴	27.4	18.5	0.1	7.2
23	土	晴	27.0	18.8	0.2	7.2
24	日	晴	26.0	19.1	0.1	7.1
25	月	晴	27.5	19.7	0.2	7.1
26	火	晴	29.0	20.0	0.2	7.2
27	水	雨	24.6	20.9	0.1	7.1
28	木	晴	29.8	20.2	0.3	7.2
29	金	晴	29.9	20.9	0.2	7.2
30	土	晴	29.4	21.5	0.2	7.1
31	日	晴	30.0	22.0	0.1未満	7.2
最大値			30.0	22.4	0.3	7.3
最小値			21.4	18.3	0.1未満	7.1
平均値			25.8	20.2	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年6月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	水	晴	19.2	17.8	0.1	7.3
2	木	晴	20.8	16.6	0.1	7.2
3	金	晴	21.7	17.5	0.2	7.3
4	土	晴	21.3	17.0	0.2	7.3
5	日	晴	23.6	18.1	0.2	7.2
6	月	雨	17.0	17.2	0.2	7.2
7	火	晴	19.4	18.0	0.2	7.2
8	水	晴	19.5	19.1	0.3	7.1
9	木	晴	19.9	17.6	0.2	7.2
10	金	曇	19.1	17.4	0.1	7.1
11	土	曇	23.0	19.8	0.1	7.2
12	日	晴	22.0	19.0	0.1	7.1
13	月	曇	19.7	18.5	0.1	7.1
14	火	雨	18.3	18.2	0.1	7.2
15	水	雨	16.5	17.7	0.1	7.3
16	木	曇	20.8	17.3	0.2	7.2
17	金	曇	21.8	17.6	0.2	7.2
18	土	曇	21.4	17.9	0.1	7.2
19	日	晴	23.7	18.6	0.2	7.3
20	月	曇	23.1	19.1	0.1	7.2
21	火	曇	25.1	19.5	0.2	7.3
22	水	曇	23.7	19.5	0.1	7.2
23	木	曇	25.4	19.6	0.2	7.2
24	金	曇	25.9	20.0	0.1	7.1
25	土	曇	27.9	21.2	0.2	7.2
26	日	曇	27.4	21.4	0.1	7.2
27	月	晴	28.3	22.0	0.1	7.2
28	火	晴	31.1	21.7	0.2	7.3
29	水	晴	29.2	21.9	0.2	7.2
30	木	晴	29.1	22.2	0.1	7.3
最大値			31.1	22.2	0.3	7.3
最小値			16.5	16.6	0.1	7.1
平均値			22.8	19.0	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年5月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	日	雨	14.6	12.2	0.2	7.2
2	月	晴	12.4	12.3	0.2	7.3
3	火	晴	12.3	11.7	0.2	7.3
4	水	晴	16.5	12.2	0.2	7.2
5	木	晴	17.9	12.8	0.2	7.2
6	金	晴	14.9	14.1	0.2	7.2
7	土	晴	19.9	14.4	0.2	7.2
8	日	晴	19.5	16.1	0.2	7.3
9	月	晴	14.4	15.6	0.2	7.3
10	火	曇	12.7	13.6	0.2	7.1
11	水	曇	15.8	13.5	0.3	7.1
12	木	曇	18.2	14.0	0.2	7.1
13	金	曇	18.5	14.0	0.2	7.2
14	土	曇	20.6	15.1	0.2	7.2
15	日	曇	13.7	14.9	0.1	7.2
16	月	曇	14.2	14.2	0.1	7.2
17	火	曇	14.4	14.5	0.2	7.1
18	水	晴	18.6	15.1	0.3	7.1
19	木	晴	19.5	14.7	0.3	7.2
20	金	晴	17.4	13.8	0.2	7.1
21	土	曇	17.9	14.6	0.2	7.1
22	日	晴	18.6	14.7	0.2	7.2
23	月	晴	17.4	15.6	0.2	7.2
24	火	晴	19.5	16.4	0.2	7.2
25	水	晴	21.6	16.7	0.2	7.2
26	木	曇	18.8	17.1	0.2	7.2
27	金	晴	21.5	16.8	0.2	7.3
28	土	晴	21.4	16.9	0.2	7.2
29	日	晴	23.9	17.6	0.2	7.1
30	月	晴	24.2	18.4	0.2	7.2
31	火	曇	16.6	18.7	0.2	7.1
最大値			24.2	18.7	0.3	7.3
最小値			12.3	11.7	0.1	7.1
平均値			17.7	14.9	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和4年4月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	金	曇	8.5	9.5	0.3	7.2
2	土	晴	10.9	9.4	0.3	7.2
3	日	雨	9.0	9.0	0.3	7.2
4	月	晴	11.9	9.0	0.2	7.1
5	火	晴	12.1	10.0	0.3	7.2
6	水	晴	11.9	9.7	0.3	7.2
7	木	晴	11.9	10.8	0.3	7.2
8	金	晴	12.7	11.7	0.2	7.2
9	土	晴	13.5	12.9	0.2	7.2
10	日	晴	16.2	12.4	0.2	7.2
11	月	晴	17.2	12.7	0.2	7.2
12	火	晴	15.0	13.3	0.2	7.2
13	水	晴	20.6	14.3	0.2	7.1
14	木	曇	17.0	14.5	0.2	7.1
15	金	曇	16.6	14.2	0.3	7.1
16	土	晴	16.0	13.5	0.3	7.2
17	日	曇	12.8	13.4	0.2	7.2
18	月	雨	12.5	12.4	0.2	7.2
19	火	晴	13.5	12.3	0.2	7.2
20	水	晴	15.8	13.9	0.3	7.1
21	木	曇	13.5	13.8	0.2	7.1
22	金	晴	17.5	13.7	0.2	7.1
23	土	晴	17.5	14.6	0.4	7.2
24	日	雨	15.8	15.5	0.2	7.1
25	月	晴	18.6	15.0	0.3	7.1
26	火	晴	19.6	16.6	0.2	7.2
27	水	曇	20.2	15.3	0.3	7.2
28	木	晴	17.8	13.8	0.2	7.3
29	金	曇	17.0	13.6	0.1	7.2
30	土	晴	14.2	12.9	0.2	7.2
最大値			20.6	16.6	0.4	7.3
最小値			8.5	9.0	0.1	7.1
平均値			14.9	12.8	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0