



令和5年9月7日(木)		岐阜県発表資料	
担当課	担当者		電話番号
各務原市教育委員会 総務課	課長	足立 勉	電話 058-383-1111(内線 3710) FAX 058-389-0218
岐阜県教育委員会 教育財務課	課長	清水 浩二	電話 058-272-1111(内線 8569) FAX 058-278-2816

各務原市三井水源地エリア内の小学校、中学校 及び高校における水質検査結果について

各務原市三井水源地エリア内で浄水器を設置した小学校、中学校及び高校において、浄水器設置前・設置後における、有機フッ素化合物の一種（PFOS及びPFOA）の水質検査を行ったところ、下記のとおり結果が判明しましたので、お知らせします。

記

<検査結果>

- 調査項目 PFOS及びPFOA（暫定目標値 50ng/L 以下）

学校名	採水日	採水場所	調査結果	
			浄水器設置前	浄水器設置後
市立八木山小学校	8/24	職員室	66ng/L	5ng/L 未満
市立稲羽中学校	8/24	職員室	68ng/L	5ng/L 未満
県立岐阜各務野高校	8/23	保健室	70ng/L	5ng/L 未満
県立各務原西高校	8/23	保健室	70ng/L	5ng/L 未満
	8/23	調理室	68ng/L	5ng/L 未満

※各務原西高校は配水の水槽が2つあるため、それぞれの系統ごとに採水

[分析機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター]