

高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）

2023年9月21日
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>〔 9月20日 9時 ~ 9月21日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○9月20日 15時00分 発電機並列 ○9月20日 起動試験終了（9月8日開始） ○調整運転実施中（9月20日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月20日 蒸気タービン性能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし
<p>予定</p> <p>〔 9月21日 9時 ~ 9月22日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○調整運転（9月20日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・炉物理検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.21 9:00時点



