



令和5年12月7日(木) 岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
各務原市市民生活部 環境政策課	課長 横山 泰和	直通 058-383-4232 FAX 058-383-6365
岐阜県環境生活部 環境管理課	課長 井戸 美子	内線 2980 代表 058-272-1111 FAX 058-278-2610

各務原市におけるPFOS及びPFOAの井戸水の水質調査（3次調査）の結果及び河川等の水質調査結果について

三井水源地周辺の井戸12本の水質調査（3次調査）を実施したところ、1本の井戸から暫定目標値を超過するPFOS及びPFOAが検出されましたのでお知らせするとともに、暫定目標値を超過した井戸から半径500mの範囲について、追加調査（4次調査）を実施します。

また、井戸水の水質調査を実施した範囲周辺の河川等について13地点で水質調査を実施したところ、1地点から暫定目標値を超過するPFOS及びPFOAが検出されましたのでお知らせするとともに、暫定目標値を超過した地点周辺の河川等について、追加調査を実施します。

記

1 井戸水の水質調査結果

(1) 結果概要

項目	井戸水の 利用状況	調査主体	調査井戸数	暫定目標値 超過井戸数
PFOS 及び PFOA	飲用	各務原市	10	0
	非飲用	県	2	1
合計			12	1

(2) 暫定目標値を超過した非飲用井戸

	町名	調査結果 (ng/L)	暫定目標値 (ng/L)	超過倍率
1	那加桐野外二ヶ所 大字入会地	340	50以下	6.8倍

※調査結果及び暫定目標値はPFOS及びPFOAの合算値を示す

2 河川等の調査結果

・各地点の結果（河川：3、用水路：1、水路：9 計13地点で調査）

	河川等名称	河川等の種類	調査結果 (ng/L)	暫定目標値 (ng/L)	超過倍率
1	北派川	河川	11	50 以下	—
2	三井川	河川	11		—
3	中屋川	河川	8.5		—
4	羽島用水	用水路	1.1		—
5	百曲雨水幹線	水路	35		—
6	百曲り水路	水路	22		—
7	馬場山水路	水路	26		—
8	楠第1雨水幹線	水路	20		—
9	楠第2雨水幹線	水路	13		—
10	上戸雨水幹線	水路	19		—
11	前渡雨水幹線	水路	33		—
12	朝日雨水幹線	水路	14		—
13	炉畑遺跡の 南側水路	水路	66		1.3 倍

※調査結果及び暫定目標値はPFOS及びPFOAの合算値を示す

※調査結果の数値は有効数字2桁としている

3 今後の対応

(1) 井戸水の調査結果について

今回水質調査を実施した井戸の所有者に対して、調査結果をお知らせします。

(2) 井戸水の追加調査について

各務原市と県が連携して、今回の調査で暫定目標値の超過が確認された井戸から半径500mの範囲について、井戸水の利用状況調査及び水質調査を実施します。

(3) 河川等の追加調査について

今回の調査において暫定目標値の超過が確認された水路周辺の河川等について、水質調査を実施します。

(4) 調査期間について

追加調査は、令和5年12月8日(金)から1か月程度を予定しており、調査結果については、取りまとめ後に公表します。