

浄水場内水質検査(試験)結果表 (令和6年1月)
 水質基準項目及び水質管理設定項目 東部広域水道事務所(山之上浄水場)

項目区分	番号	区分	検査項目	原水	浄水	基準値 目標値	
基礎項目	1		採水月日	1月10日	1月10日		
	2		採水時刻	11:00	11:00		
	3		天候	前日	晴		
	4		天候	当日	晴		
	5		気温	℃	6.4	6.4	
	6		水温	℃	6.7	6.7	
	7		外観		無色透明	無色透明	
	8		電気伝導率	μ S/cm	53	60	
	9		アルカリ度	mg/L	16.9	15.4	
基準項目	1		一般細菌	1mL中	32	0	
	2		大腸菌		検出しない	100以下 検出されないこと	
	3		カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003以下	
	4		水銀及びその化合物	mg/L		0.0005以下	
	5		セレン及びその化合物	mg/L		0.01以下	
	6		鉛及びその化合物	mg/L		0.01以下	
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01以下	
	8		六価クロム化合物	mg/L		0.02以下	
	9		亜硝酸態窒素	mg/L		0.04以下	
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01以下	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10以下	
	12		フッ素及びその化合物	mg/L		0.8以下	
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L		1以下	
	14		四塩化炭素	mg/L		0.002以下	
	15		1,4-ジオキサン	mg/L		0.05以下	
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04以下	
	17		ジクロロメタン	mg/L		0.02以下	
	18		テトラクロロエチレン	mg/L		0.01以下	
	19		トリクロロエチレン	mg/L		0.01以下	
	20		ベンゼン	mg/L		0.01以下	
	21		塩素酸	mg/L		0.6以下	
	22		クロロ酢酸	mg/L		0.02以下	
	23		クロロホルム	mg/L		0.06以下	
	24		ジクロロ酢酸	mg/L		0.03以下	
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L		0.1以下	
	26		臭素酸	mg/L		0.01以下	
	27		総トリハロメタン	mg/L		0.1以下	
	28		トリクロロ酢酸	mg/L		0.03以下	
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03以下	
	30		ブロモホルム	mg/L		0.09以下	
	31		ホルムアルデヒド	mg/L		0.08以下	
	32		亜鉛及びその化合物	mg/L		1以下	
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2以下	
	34		鉄及びその化合物	mg/L		0.3以下	
	35		銅及びその化合物	mg/L		1以下	
	36		ナトリウム及びその化合物	mg/L		200以下	
	37		マンガン及びその化合物	mg/L		0.05以下	
	38		塩化物イオン		1.9	3.9	200以下
	39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			300以下

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L			500以下	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.2以下	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001以下	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001以下	
	44	非イオン界面活性剤 ※	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.02以下	
	45	フェノール類	mg/L			0.005以下	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3未満	3以下	
	47	pH値		7.6	7.3	5.8以上8.6以下	
	48	味			異常なし	異常でないこと	
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	色度	度	4	1未満	5以下	
	51	濁度	度	0.7	0.1未満	2以下	
	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.02以下
		2	ウラン及びその化合物	mg/L			0.002以下(暫定)
3		ニッケル及びその化合物	mg/L			0.02以下	
5		1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004以下	
8		トルエン	mg/L			0.4以下	
9		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.08以下	
10		亜塩素酸	mg/L			0.6以下	
12		二酸化塩素	mg/L			0.6以下	
13		ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.01以下(暫定)	
14		抱水クロラール	mg/L			0.02以下(暫定)	
15		農薬類				検出値と目標値の比の和として、1以下	
16		残留塩素	mg/L		0.45	1以下	
17		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			10以上100以下	
18		マンガン及びその化合物	mg/L			0.01以下	
19		遊離炭酸	mg/L			20以下	
20		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.3以下	
21		メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			0.02以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2.1	0.8	3以下		
23	臭気強度(TON)		1	1未満	3以下		
24	蒸発残留物	mg/L			30以上200以下		
25	濁度	度	0.7	0.1未満	1以下		
26	pH値		7.6	7.3	7.5程度		
27	腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上とし、極力0に近づける		
28	従属栄養細菌	1mL中	55	0	2,000以下(暫定)		
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1以下		
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.1以下		
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和として)		
その他	1	pH値(比色)					
	2	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満			
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L				
	4	酸度	mg/L				
	5	溶存酸素	mg/L				
	6	BOD	mg/L				
	7	COD	mg/L				
	8	浮遊物質(SS)	mg/L				
	9	全窒素	mg/L				
	10	全リン	mg/L				
	11	硫酸イオン	mg/L				
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	4.1			
	15	大腸菌数	CFU/100mL				
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中	0			
		採水地点		原水	浄水		

※ 1月16日採水