

原子力発電所の運営状況について

2024年5月1日
 関西電力株式会社

当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。

1. 運転状況について（2024年4月30日現在）

発電所		電気出力 (kW)	運 転 状 況	備 考
美 浜 発 電 所	3号機	82.6万	運転中	
高 浜 発 電 所	1号機	82.6万	運転中	
	2号機	82.6万	運転中	
	3号機	87.0万	運転中	
	4号機	87.0万	第25回 定期検査中 2023年12月16日～2024年5月下旬予定 (調整運転中)	
大 飯 発 電 所	3号機	118.0万	第20回 定期検査中 2024年2月10日～2024年5月上旬予定 (調整運転中)	
	4号機	118.0万	運転中	

<運転期間の延長に係る申請を実施中のプラント>（2024年4月30日現在）

発電所名	申請	申請日	補正日
高 浜 3、4号機	運転期間延長認可申請（運転期間60年）※	2023.4.25	2024.4.16
	保安規定変更認可申請（高経年化技術評価など）	2023.4.25	2024.4.16

※現行の原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。

2. 廃止措置の状況（2024年4月30日現在）

発電所名	廃止措置の状況
美浜1号機	<ul style="list-style-type: none"> ・2次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） ・第6回 定期事業者検査中（2024.3.19～2024.8月中旬予定）
美浜2号機	<ul style="list-style-type: none"> ・2次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） ・第6回 定期事業者検査中（2024.3.19～2024.8月中旬予定）
大飯1号機	<ul style="list-style-type: none"> ・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～） ・第3回 定期事業者検査中（2024.1.4～2024.7月中旬予定）
大飯2号機	<ul style="list-style-type: none"> ・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～） ・第3回 定期事業者検査中（2024.1.4～2024.7月中旬予定）

3. トラブル情報等について

- (1) 法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）
なし
- (2) 安全協定の異常時報告事象
なし
- (3) 保全品質情報等
なし

以上