

美浜発電所 1、2号機の第6回定期事業者検査終了

2024年8月19日
関西電力株式会社

美浜発電所 1、2号機（加圧水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）において、2024年3月19日から実施していた第6回定期事業者検査を、本日終了しました。



定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設



以 上

添付資料：美浜発電所 1号機 第6回定期事業者検査実績工程表
美浜発電所 2号機 第6回定期事業者検査実績工程表

美浜発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度	2024年度					備考
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	
	▼検査開始 (3月19日)					▼検査終了 (8月19日)	
原子炉本体					8/7	 8/19	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	4/2			6/20			核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	3/19				7/19		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設		5/9			6/25		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設					7/9	 7/23	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	4/10	 4/10					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設				6/26		8/19	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度		2024年度				備考
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	
	▼検査開始 (3月19日)					▼検査終了 (8月19日)	
原子炉本体					8/7	 8/19	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	4/2			6/14			核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	3/19				7/10		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	3/25			6/6			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				6/21		7/10	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設				6/18		6/18	非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設				6/21		8/19	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査