

可茂工業用水道水質(年度実績)

東部広域水道事務所(山之上浄水場)

(年平均)

測定項目	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績	5年平均	日本工業用水協会 水質基準制定委員会 標準値(参考)
濁度 (度)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	20以下
pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.5～8.0
アルカリ度 (mg/L)	14.7	14.5	13.9	14.6	13.6	14.2	75以下
硬度 (mg/L)	14.5	15.0	12.5	13.5	14.0	13.9	120以下
蒸発残留物 (mg/L)	42.5	41.0	46.0	50.5	37.0	43.4	250以下
塩素イオン (mg/L)	3.4	3.6	3.9	3.2	3.4	3.5	80以下
鉄 (mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
マンガン (mg/L)	0.008	0.007	0.005	0.006	0.010	0.007	0.2以下