

各 位

令和 7 年 5 月 30 日
日本原子力研究開発機構
敦 賀 事 業 本 部

高速増殖原型炉もんじゅ しやへい体等取出し作業の現状について

平素、当機構の業務運営に関しまして、御理解、御支援を賜り、誠にありがとうございます。

標記の件につきまして、以下のとおり、お知らせいたします。

令和7年3月27日、しやへい体等取出し準備作業において、燃料交換装置の作動試験時に、しやへい体の掴み離し操作を行った際、離し操作が自動停止したため、4月28日に手動による離し操作を行いました。

今回の発生要因を特定するため、5月22日より燃料交換装置本体の調査、分解点検を行っています。

廃止措置の実施にあたっては、安全確保を最優先に、立地地域並びに国民の皆さまの御理解を得ながら着実に進めてまいります。

以 上

問合せ先： 敦賀事業本部 地域共生・広報課 電話番号 0770-21-5026
