

可茂工業用水道 水質試験月報(令和7年5月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	木	晴	13.6	12.3	0.2	7.3
2	金	雨	5.2	12.8	0.1	7.2
3	土	晴	14.0	12.7	0.1	7.3
4	日	晴	17.7	13.4	0.1	7.3
5	月	晴	14.2	13.7	0.2	7.3
6	火	雨	12.9	13.9	0.1	7.3
7	水	晴	13.8	14.0	0.2	7.2
8	木	晴	17.1	14.0	0.1	7.2
9	金	曇	16.3	15.9	0.2	7.2
10	土	曇	17.1	14.3	0.1	7.2
11	日	晴	17.1	14.0	0.1	7.2
12	月	曇	14.0	14.1	0.1	7.1
13	火	晴	22.1	14.6	0.2	7.2
14	水	曇	16.2	15.0	0.1	7.2
15	木	曇	17.2	15.1	0.1	7.2
16	金	曇	18.2	15.0	0.1	7.2
17	土	雨	16.6	15.2	0.1未満	7.3
18	日	曇	24.9	15.0	0.1	7.2
19	月	曇	18.5	15.9	0.1	7.2
20	火	晴	18.5	15.7	0.1	7.2
21	水	晴	22.5	16.5	0.1	7.1
22	木	曇	21.4	16.8	0.1	7.1
23	金	曇	20.8	18.0	0.1	7.2
24	土	曇	19.2	16.6	0.1	7.2
25	日	雨	19.4	15.9	0.1	7.2
26	月	曇	14.8	15.2	0.1未満	7.2
27	火	曇	17.1	14.9	0.1	7.1
28	水	晴	22.4	15.6	0.1	7.1
29	木	晴	19.2	16.9	0.2	7.1
30	金	曇	15.9	17.0	0.1	7.2
31	土	曇	19.5	17.2	0.1未満	7.2
最大値			24.9	18.0	0.2	7.3
最小値			5.2	12.3	0.1未満	7.1
平均値			17.3	15.1	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和7年4月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(℃)	(℃)	(度)	
1	火	曇	6.5	8.0	0.2	7.3
2	水	曇	13.2	8.4	0.2	7.2
3	木	曇	9.3	8.8	0.2	7.2
4	金	晴	9.0	9.4	0.2	7.3
5	土	晴	11.0	9.2	0.2	7.2
6	日	雨	9.5	9.4	0.2	7.3
7	月	晴	9.0	9.1	0.2	7.3
8	火	晴	7.8	9.4	0.3	7.3
9	水	晴	11.7	9.6	0.2	7.3
10	木	曇	14.2	10.2	0.2	7.2
11	金	晴	13.0	11.0	0.2	7.2
12	土	晴	16.2	12.1	0.2	7.1
13	日	雨	13.1	11.5	0.2	7.2
14	月	晴	12.2	12.0	0.1	7.2
15	火	曇	9.7	12.0	0.2	7.2
16	水	晴	6.6	10.9	0.2	7.2
17	木	晴	11.0	9.8	0.3	7.2
18	金	晴	14.0	11.3	0.2	7.2
19	土	晴	20.9	11.9	0.2	7.2
20	日	曇	19.1	12.9	0.2	7.2
21	月	晴	19.5	13.5	0.1	7.2
22	火	曇	17.5	14.1	0.2	7.2
23	水	雨	16.2	14.0	0.2	7.2
24	木	晴	15.7	13.2	0.3	7.3
25	金	曇	14.3	13.2	0.3	7.2
26	土	晴	13.5	13.2	0.1未満	7.2
27	日	晴	13.7	13.5	0.1	7.1
28	月	曇	16.8	15.0	0.1	7.2
29	火	晴	13.5	12.5	0.1	7.1
30	水	晴	10.6	12.8	0.2	7.2
最大値			20.9	15.0	0.3	7.3
最小値			6.5	8.0	0.1未満	7.1
平均値			12.9	11.4	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下 6.5～8.0