

大飯発電所 1、2 号機の第 4 回定期事業者検査終了

2026 年 1 月 7 日
関西電力株式会社

大飯発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：2019 年 12 月 11 日～廃止措置中）において、2025 年 8 月 8 日から実施していた第 4 回定期事業者検査を、本日終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以 上

添付資料 1：大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表
添付資料 2：大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	▼検査開始 (8月8日)					▼検査終了 (1月7日)	
原子炉本体	8/8 8/25						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	8/26				12/12		核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	8/15				12/17		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設		9/24			12/16		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		9/8			11/21		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	8/8	9/3					非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設	8/12					1/7	原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	▼検査開始 (8月8日)					▼検査終了 (1月7日)	
原子炉本体	8/8 8/25						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	8/21 8/21						気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設		9/24			12/18		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		9/8			11/21		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設	8/19 8/19						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設		9/8				1/7	原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査