

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)】(岐阜県所管分)

平成29年3月28日公表分
(特記なき限り、令和7年9月時点情報)

| NO. | 建築物の名称 | 建築物の位置 | 建築物の用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修の予定等 | | 備考 |
|-----|----------------|------------------|--------|---|----------------------------|------------|--------|------------------|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| 1 | 中津川市役所本庁舎 | 中津川市かやの木町2-1 | 事務所 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版) | Is/Iso=1.03 CTU・SD=0.56 | 耐震改修済 | 平成29年度 | 要緊急安全確認大規模建築物に該当 |
| 2 | 瑞浪市役所本庁舎 | 瑞浪市上平町1丁目1番地 | 事務所 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版) | Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.80 | 耐震改修済 | 平成29年度 | 要緊急安全確認大規模建築物に該当 |
| 3 | 土岐市役所庁舎 | 土岐市土岐津町土岐口2101番地 | 事務所 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版) | — | 建替済 | 令和元年度 | 要緊急安全確認大規模建築物に該当 |
| 4 | 揖斐厚生病院(本館・外来棟) | 揖斐川町三輪2547-4 | 病院 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.35 CTU・SD=0.28 | 防災拠点機能を移転済 | 令和5年度~ | 要緊急安全確認大規模建築物に該当 |