

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）】（岐阜県所管分）

令和3年3月29日公表分

(特記なき限り、令和7年9月時点情報)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定等		備考
						内容	実施時期	
1	山県市美山支所	山県市谷合1358番地1	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.78 CTU・SD = 0.48	解体	令和5年度	
2	揖斐川町谷汲振興事務所	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼265番地43	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.6 CTU・SD = 0.47	耐震改修 又は建替予定		
3	揖斐川町久瀬振興事務所	揖斐郡揖斐川町東津汲875番地1	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	建替済 (解体)	平成31年度	
4	揖斐川町藤橋振興事務所	揖斐郡揖斐川町西横山410番地5	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.31 CTU・SD = 0.32	耐震改修 又は建替予定		
5	郡上市役所高鷲振興事務所	郡上市高鷲町大鷲2349番地1	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.016 CTu*SD=0.776	耐震改修 済	平成30年度	
6	郡上市役所美並振興事務所	郡上市美並町白山725番地3	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.720 CTu*SD = 0.442	解体予定	未定	
7	中津川市加子母総合事務所	中津川市加子母3519-2	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.22 CTU・SD = 0.24	機能移転済	令和7年度	
8	下呂市役所小坂振興事務所	下呂市小坂町小坂町815番地5	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.80	耐震改修 済	平成29年度	
9	下呂市役所馬瀬振興事務所	下呂市馬瀬名丸406番地	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.75	耐震改修 済	平成29年度	

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）】（岐阜県所管分）

令和3年3月29日公表分

(特記なき限り、令和7年9月時点情報)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定等		備考
						内容	実施時期	
10	高山市高根支所	高山市高根町上ヶ原428	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.36 CTU・SD=0.37	機能移転済	令和7年度	
11	養老町消防本部 養老消防署	養老郡養老町高田798番地	消防署	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.51 CTU・SD=0.95	耐震改修済	平成30年度	
12	不破消防組合 東消防署	不破郡垂井町2466番地の2	消防署	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD = 1.06	耐震改修済	令和4年度	
13	朝倉運動公園 町民体育館	不破郡垂井町宮代1984番地の1	体育館	RC造部分 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)  S造部分 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	RC造部分 Is/Iso=1.37 CTU・SD = 1.03  S造部分 Is = 0.12 q = 0.35	検討中		
14-1	岐北厚生病院（中央棟（検査・薬局））(①棟)	山県市高富1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	除却済	令和3年度	
14-2	岐北厚生病院（管理棟・手術棟）(②棟) (④-2棟)	山県市高富1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	除却済	令和3年度	
14-3	岐北厚生病院（外来棟）(③棟)	山県市高富1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	除却済	令和3年度	
14-4	岐北厚生病院（リハビリ・透析棟）(④-1棟)	山県市高富1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	除却済	令和3年度	

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）】（岐阜県所管分）

令和3年3月29日公表分

(特記なき限り、令和7年9月時点情報)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定等		備考
						内容	実施時期	
14-5	岐北厚生病院（南病棟（東側））(⑤) 棟)	山県市高富 1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.113 CTU・SD = 0.848	耐震改修済	令和3年度	
14-6	岐北厚生病院（南病棟（西側））(⑤) 棟)	山県市高富 1187-3	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.033 CTU・SD = 0.782	耐震改修済	令和3年度	
15	西美濃厚生病院（中央棟西）	養老郡養老町押 越字馬場986番 地 他3筆	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CTU・SD = 0.64	耐震改修済	令和4年度	
16	鷲見病院	郡上市白鳥町白鳥 2-1	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.327 CTu*SD = 0.31	建替予定	検討中	R3年9月 時点情報
17-1	木沢記念病院（日本館棟）	美濃加茂市古井町 下古井590番	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	別敷地に新築する病院に防災拠点機能を移転済	令和3年度	
17-2	木沢記念病院（中棟）	美濃加茂市古井町 下古井590番	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—			
17-3	木沢記念病院（給食棟）	美濃加茂市古井町 下古井590番	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—			
17-4	木沢記念病院（薬局棟）	美濃加茂市古井町 下古井590番	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—			