

浜岡原子力発電所 3号機 主排気筒における原子力施設用灯火の点灯不良

2026年2月24日

発生号機	3号機(定期検査中) 主排気筒(放射線管理区域外)
発生日月	2026年2月21日
状況	<p>2月21日18時14分、3号機主排気筒に設置している原子力施設用灯火(注1)の異常を示す警報が点灯したため、当社社員が現場を確認したところ、原子力施設用灯火4灯のうち、北側の1灯が消灯していることを確認しました。</p> <p>このため、すみやかに設備を管轄する東京空港事務所へ、本事象の連絡をおこないました。</p> <p>今後、準備が整い次第、当該原子力施設用灯火の点検をおこないます。</p> <p>なお、本事象によるプラントへの影響はありません。</p>
放射能の影響	本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。

注 1 原子力施設用灯火は、原子力施設への航空機の接近を防止するためのもので、浜岡原子力発電所には、3号機の主排気筒のみに設置されています。



以上