

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 庄内川上流	測定地点名 瑞浪大橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-016-01				
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻		08時30分	08時35分	08時48分	08時40分	08時25分	08時45分	08時40分	09時16分	08時45分	08時45分	09時10分	08時30分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
	気温	℃	11.0	24.0	21.0	28.0	28.0	29.0	21.0	15.0	8.0	0.0	0.0	9.0	
	水温	℃	10.5	21.5	19.0	25.0	24.0	27.5	21.5	13.0	9.0	1.5	2.0	9.5	
	流量	m3/S													
全水深	m														
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.6	8.1	7.5	7.8	7.3	7.8	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	
	DO	mg/l	11	9.8	9.7	9.4	8.7	8.5	9.2	12	12	14	14	13	
	BOD	mg/l	0.6	0.9	1.0	0.6	< 0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	1.3	
	COD	mg/l	2.6	3.9	4.6	4.5	3.9	3.1	2.7	2.2	2.4	2	1.9	4.7	
	SS	mg/l	4	12	7	3	3	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	6	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
底層DO	mg/l														
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	60	68	290	560	220	52	97	88	43	16	20	480	
	全窒素	mg/l		1.0			0.80			0.72			0.85		
全燐	mg/l		0.078			0.036				0.030			0.021		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.50											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.51											
	ふっ素	mg/l		0.20				0.12			0.18			0.24	
	ほう素	mg/l		0.02											
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000005										
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002										
		ペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	mg/l		0.0000028										
ペルフルオロオクタネ酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l		0.0000026											
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l		0.0000034											
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
その他項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	水位														
	TOC														
	電気伝導率		8.3	8.8	6.9	7.8	6.9	9.3	8.7	8.8	10	11	11	10	
	透視度														
	濁度		2	11	4	4	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
全有機態窒素	mg/L														
備考															

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 庄内川中流(1)	測定地点名 三共橋	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-017-01					
項目			単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻			09時35分	11時15分	09時50分	09時45分	10時15分	09時45分	09時40分	10時20分	09時40分	09時15分	09時40分	09時10分	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード			黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
	気温	℃		12.5	30.0	22.5	29.0	30.0	31.5	21.5	15.0	8.5	1.0	3.0	11.5	
	水温	℃		11.5	24.0	19.0	25.0	25.5	29.0	21.5	13.5	9.5	3.0	3.0	10.0	
	流量	m3/S														
	全水深	m														
	透明度	m														
生活環境項目	pH			7.7	8.4	7.5	8.1	7.5	8.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	
	DO	mg/l		11	9.8	9.8	9.5	8.5	8.7	9.3	11	12	14	13	12	
	BOD	mg/l		0.7	1.0	0.9	0.6	0.5	0.8	0.8	< 0.5	0.7	0.8	0.5	1.2	
	GOD	mg/l		3.7	4.0	4.0	3.7	3.7	3.5	2.8	4.5	2.7	2.4	2.1	4.9	
	SS	mg/l		6	6	7	1	3	2	< 1	1	1	< 1	< 1	6	
	大腸菌群数	MPN/100ml														
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
全窒素全燐	底層DO	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100ml		53	120	280	310	8800	88	260	140	190	50	17	190	
健康項目	全窒素	mg/l			0.99			0.91			0.77			0.92		
	全燐	mg/l			0.078			0.10			0.045			0.036		
	カドミウム	mg/l			< 0.0003											
	全シアン	mg/l			< 0.1											
	鉛	mg/l			< 0.005											
	六価クロム	mg/l			< 0.01											
	砒素	mg/l			< 0.005											
	総水銀	mg/l			< 0.0005											
	アルギル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l			< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l							< 0.0002							
	チウラム	mg/l							< 0.0006							
	シマジン	mg/l							< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l							< 0.002							
	ベンゼン	mg/l			< 0.001											
	セレン	mg/l			< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l			0.51											
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.013											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.53											
	ふっ素	mg/l			0.17											
	ほう素	mg/l			0.02											
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005												
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03												
	イソキサチオン	mg/l						< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l						< 0.0005								
	フェントロチオン	mg/l						< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l						< 0.004								
	オキシ銅	mg/l						< 0.004								
	クロロタロニル	mg/l						< 0.004								
	プロピザミド	mg/l						< 0.0008								
	EPN	mg/l						< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l						< 0.001								
	フェノブカルブ	mg/l						< 0.002								
	イブベンホス	mg/l						< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005								
	トルエン	mg/l			< 0.06											
	キシレン	mg/l			< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006											
	ニッケル	mg/l			0.001											
	モリブデン	mg/l			< 0.007											
	アンチモン	mg/l			< 0.0002											
	塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002											
	エビクロロヒドリリン	mg/l			< 0.00004											
	全マンガン	mg/l			< 0.02											
	ウラン	mg/l			< 0.0002											
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l			0.0000005											
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l			0.0000002											
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			0.0000019											
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l			0.0000017												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l			0.0000025												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
	クロロホルム生成能	mg/l														
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l														
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l														
	鉄 溶解性	mg/l														
	マンガン 溶解性	mg/l														
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l														
	全亜鉛	mg/l		0.006	0.007	0.010	0.005	0.004	0.002	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.033	
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006											
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l			< 0.006											
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
	水位															
	TOC															
	電気伝導率			9.0	9.9	7.1	8.1	7.6	10	9.7	8.7	11	11	11	10	
	透視度															
	濁度			5	4	4	1	2	1	< 1	1	< 1	< 1	1	4	
	Clイオン															
	クロロフィルa															
	ふん便性大腸菌群数															
	アンモニア性窒素															
備考	オルトリン酸態リン	mg/L														
	全有機態窒素	mg/L														

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2025	年間調査	51		庄内川中流(1)	多治見橋	B	補助地点	中部地方整備局		21-017-51
項目		単位	04月09日	08月27日	10月01日	12月03日				
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0	0	0	0				
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード									
	臭気コード		川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄色・淡(明)	褐色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色				
	気温	℃	13.8	35.0	21.4	9.5				
	水温	℃	15.2	28.5	22.6	10.8				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.73	0.70	0.55	0.46				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.5	7.5				
	DO	mg/l	11	9.1	9.3	11				
	BOD	mg/l	0.9	1.2	1.2	1.0				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	55	420	640	670				
	全窒素	mg/l	1.1	0.72	1.0	1.0				
健康項目	全燐	mg/l	0.092	0.076	0.089	0.10				
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシ銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノプカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l								
	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
その他項目	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	水位		0.68	0.75	0.66	0.65				
	TOC									
	電気伝導率									
	透視度		55	> 100	> 100	> 100				
	濁度		9.1	1.1	1.6	1.5				
	Clイオン									
	クロロフィルa									
	ふん便性大腸菌群数		100	1200	730	13000				
	アンモニア性窒素									
備考	オルトリン酸態リン	mg/L								
	全有機態窒素	mg/L								

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 小里川	測定地点名 はら子橋	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-068-01					
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻		08時45分	09時00分	09時00分	08時55分	08時55分	09時00分	08時55分	09時30分	08時55分	08時30分	08時55分	08時45分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄色・中	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
	気温	℃	11.0	24.5	21.0	28.0	28.0	29.0	21.0	15.0	8.0	0.0	0.0	9.0	
	水温	℃	10.5	19.5	18.5	24.0	24.5	26.5	21.0	14.0	9.0	2.5	3.0	9.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	
	DO	mg/l	11	9.8	9.9	9.3	8.8	8.5	9.3	11	12	14	13	12	
	BOD	mg/l	0.9	1.0	1.1	< 0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	1.0	
	GOD	mg/l	3.7	3.5	4.6	3.5	3.9	2.8	2.6	1.1	2.9	2.2	2.1	4.5	
	SS	mg/l	9	5	12	2	4	2	< 1	3	1	< 1	< 1	7	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	270	200	630	170	170	170	92	170	170	130	340	170	
	全窒素	mg/l		0.82			0.69			0.60			0.79		
	全燐	mg/l		0.045			0.039			0.027			0.018		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.43											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.43											
	ふっ素	mg/l		0.17				0.15			0.18			0.23	
	ほう素	mg/l		0.02											
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l			0.02										
	ウラン	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
クロロホルム生成能		mg/l													
ブロモジクロロメタン生成能		mg/l													
ジブロモクロロメタン生成能		mg/l													
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.005	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
	フェノール	mg/l		< 0.001											
水生生物保全項目 (要監視)	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03											
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007											
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
その他項目	水位														
	TOC														
	電気伝導率		8.3	7.8	6.8	7.4	7.5	8.9	8.4	8.6	8.8	10	10	8.8	
	透視度														
	濁度		9	3	10	2	2	1	1	2	< 1	< 1	< 1	6	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
全有機態窒素	mg/L														
備考															

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 肥田川	測定地点名 肥田橋	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-052-01				
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時20分	10時30分	09時35分	09時30分	10時00分	09時20分	09時25分	10時05分	09時25分	09時35分	10時00分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	天況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	黄色・濃(暗)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	12.5	26.5	22.5	29.0	30.0	30.5	21.0	15.0	8.5	1.5	4.5	11.5
	水温	℃	11.0	23.0	19.0	24.5	25.5	28.5	21.5	13.5	9.0	2.5	3.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
	DO	mg/l	11	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5	9.2	11	12	14	13	12
	BOD	mg/l	0.5	0.8	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9
	COD	mg/l	2.1	2.5	3.4	2.7	2.8	2.4	2.2	1.9	2.1	1.7	1.4	4.5
	SS	mg/l	1	3	4	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
底層DO	mg/l													
大腸菌数	CFU/100ml	38	49	320	280	130	330	290	93	130	17	10	160	
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.88			0.68			0.75			0.89	
	全燐	mg/l		0.033			0.027			0.018			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
ふっ素	mg/l													
ほう素	mg/l													
1,4-ジオキサン	mg/l													
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000005											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000002											
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000012											
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000011											
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000018											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.023	0.002	0.037	0.009	0.012	0.005	0.017	0.020	0.029	0.039	0.039	0.071
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
1971:アニリン	mg/l													
1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		7.9	8.2	6.7	7.1	7.9	9.5	9.0	7.1	9.4	9.9	9.9	8.4
	透視度													
	濁度		1	1	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 妻木川	水域名 御幸橋	測定地点名 B	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-069-01				
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時00分	11時50分	10時20分	10時15分	10時45分	10時10分	10時05分	10時45分	10時05分	09時55分	10時20分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	天況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	14.5	30.0	24.5	29.0	29.5	32.5	21.5	15.0	9.0	1.5	5.5	13.5
	水温	℃	12.0	24.0	19.5	24.5	26.0	29.5	22.0	14.0	10.0	4.5	5.5	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.3	8.2	7.6	7.8	7.8	8.1	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
	DO	mg/l	11	8.9	9.6	9.6	8.9	8.6	9.5	11	13	14	13	12
	BOD	mg/l	0.8	0.7	0.9	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	1.1
	COD	mg/l	2.5	2.5	3.2	2.1	2.6	2.4	1.7	1.6	2.2	1.7	1.8	4.6
	SS	mg/l	1	2	5	1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	4
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	40	140	200	110	420	77	120	150	120	35	16	310
	全窒素	mg/l		0.72			0.60			0.66			0.86	
	全燐	mg/l		0.036			0.030			0.021			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
要監視項目	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03										
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェントロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシ銅	mg/l					< 0.004							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロルボス	mg/l					< 0.001							
	フェノプカルブ	mg/l					< 0.002							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005							
	トルエン	mg/l		< 0.06										
	キシレン	mg/l		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006										
ニッケル	mg/l		< 0.001											
モリブデン	mg/l		< 0.007											
アンチモン	mg/l		< 0.0002											
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00004											
全マンガン	mg/l		< 0.02											
ウラン	mg/l		< 0.0002											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000009											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000004											
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000014											
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000012											
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000023											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.015	0.007	0.010	0.004	0.006	0.005	0.011	0.008	0.011	0.015	0.027	0.018
水生生物保全項目 (要監視)	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l												
その他項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
	水位													
その他項目	TOC													
	電気伝導率		9.9	9.7	8.2	9.2	9.2	11	11	10	10	12	13	10
	透視度													
	濁度		1	< 1	2	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	2	4
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
全有機態窒素	mg/L													
備考														

[illegible]