岐阜県東部広域水道事務所　ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ検査結果一覧

	採水日	中津川浄水場		山之上浄水場		川合浄水場	
		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
R8	4/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	7/9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	10/1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和8年4月水質検査結果(中津川) 1頁 令和8年7月水質検査結果(中津川) 1頁 令和8年10月水質検査結果(中津川) 1頁		令和8年4月水質検査結果(山之上) 1頁 令和8年7月水質検査結果(山之上) 1頁 令和8年10月水質検査結果(山之上) 1頁		令和8年4月水質検査結果(川合) 1頁 令和8年7月水質検査結果(川合) 1頁 令和8年10月水質検査結果(川合) 1頁	
R7	7/7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和7年7月水質検査結果(中津川) 2頁 令和7年12月水質検査結果(中津川) 2頁		令和7年7月水質検査結果(山之上) 2頁 令和7年12月水質検査結果(山之上) 2頁		令和7年7月水質検査結果(川合) 2頁 令和7年12月水質検査結果(川合) 2頁	
R6	7/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和６年度水質検査結果(中津川原水) 85頁	令和６年度水質検査結果(中津川浄水) 87頁	令和６年度水質検査結果(山之上原水) 101頁	令和６年度水質検査結果(山之上浄水) 103頁	令和６年度水質検査結果(川合原水) 117頁	令和６年度水質検査結果(川合浄水) 119頁
R5	7/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和５年度水質検査結果(中津川原水) 93頁	令和５年度水質検査結果(中津川浄水) 95頁	令和５年度水質検査結果(山之上原水) 109頁	令和５年度水質検査結果(山之上浄水) 111頁	令和５年度水質検査結果(川合原水) 125頁	令和５年度水質検査結果(川合浄水) 127頁
R4	7/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和４年度水質検査結果(中津川原水) 93頁	令和４年度水質検査結果(中津川浄水) 95頁	令和４年度水質検査結果(山之上原水) 109頁	令和４年度水質検査結果(山之上浄水) 111頁	令和４年度水質検査結果(川合原水) 125頁	令和４年度水質検査結果(川合浄水) 127頁
R3	6/30	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和３年度水質検査結果(中津川原水) 103頁	令和３年度水質検査結果(中津川浄水) 105頁	令和３年度水質検査結果(山之上原水) 123頁	令和３年度水質検査結果(山之上浄水) 125頁	令和３年度水質検査結果(川合原水) 143頁	令和３年度水質検査結果(川合浄水) 145頁
R2	7/21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	12/10	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	掲載ページ	令和２年度水質検査結果(中津川原水) 103頁	令和２年度水質検査結果(中津川浄水) 105頁	令和２年度水質検査結果(山之上原水) 123頁	令和２年度水質検査結果(山之上浄水) 125頁	令和２年度水質検査結果(川合原水) 141頁	令和２年度水質検査結果(川合浄水) 143頁

※ 全ての検査において定量下限値未満（５ng／L未満）