可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年10月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	木	晴	23.8	18.0	0.2	7.2
2	金	晴	21.4	18.1	0.3	7.1
3	土	晴	20.8	17.6	0.1	7.1
4	日	曇	21.0	17.6	0.1	7.2
5	月	曇	19.5	17.9	0.1	7.1
6	火	晴	22.9	18.0	0.3	7.1
7	水	晴	19.8	18.6	0.1	7.1
8	木	晴	19.5	18.2	0.1	7.2
9	金	晴	21.3	17.7	0.2	7.2
10	土	晴	21.4	18.0	0.1	7.2
11	日	晴	20.6	18.7	0.1未満	7.2
12	月	晴	22.1	19.0	0.2	7.2
13	火	晴	20.6	19.0	0.1未満	7.2
14	水	曇	19.1	19.0	0.1未満	7.1
15	木	晴	20.8	18.2	0.1	7.2
16	金	晴	17.1	17.8	0.1	7.2
17	土	晴	19.5	17.5	0.1未満	7.2
18	日	曇	18.5	17.4	0.1未満	7.1
19	月	曇	19.1	17.4	0.1未満	7.1
20	火	曇	20.6	17.1	0.1未満	7.2
21	水	曇	24.2	17.4	0.1未満	7.2
22	木	晴	19.2	17.9	0.1	7.2
23	金	晴	16.6	17.5	0.1	7.3
24	土	雨	16.9	17.0	0.1未満	7.3
25	日	曇	20.1	17.0	0.1	7.2
26	月	雨	17.4	17.0	0.1	7.2
27	火	晴	22.4	16.6	0.1	7.2
28	水	晴	15.7	16.6	0.1	7.2
29	木	晴	11.9	15.9	0.1未満	7.2
30	金	雨	14.8	14.5	0.1未満	7.1
31	土	晴	14.7	14.0	0.1未満	7.2
最大値			24.2	19.0	0.3	7.3
最小値			11.9	14.0	0.1未満	7.1
平均値			19.5	17.5	0.1未満	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年9月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	火	曇	27.7	21.4	0.1未満	7.2
2	水	晴	26.9	21.9	0.1	7.3
3	木	雨	28.6	22.0	0.1未満	7.1
4	金	曇	21.2	21.0	0.1	7.1
5	土	晴	24.0	20.4	0.2	7.1
6	日	曇	24.1	21.6	0.1未満	7.2
7	月	曇	23.6	21.3	0.1	7.1
8	火	雨	24.1	21.0	0.1	7.1
9	水	曇	27.3	20.5	0.1	7.3
10	木	曇	19.6	18.2	0.2	7.3
11	金	雨	21.2	18.5	0.1	7.4
12	土	曇	23.6	18.6	0.2	7.2
13	日	雨	23.9	19.5	0.2	7.3
14	月	晴	29.0	19.3	0.1	7.3
15	火	曇	23.2	19.3	0.1	7.2
16	水	曇	23.4	18.9	0.3	7.2
17	木	晴	23.6	18.9	0.1未満	7.3
18	金	晴	24.5	18.8	0.1	7.2
19	土	晴	25.4	19.0	0.1	7.2
20	日	曇	25.7	19.2	0.2	7.2
21	月	曇	25.8	19.4	0.1	7.3
22	火	晴	28.6	19.8	0.1	7.3
23	水	晴	23.8	20.0	0.1	7.2
24	木	晴	24.1	19.5	0.1	7.1
25	金	曇	23.2	20.0	0.2	7.2
26	土	雨	18.0	19.7	0.1	7.1
27	日	曇	20.4	19.1	0.1	7.1
28	月	雨	22.3	19.3	0.1	7.1
29	火	雨	19.5	18.7	0.2	7.3
30	水	晴	24.2	18.0	0.1未満	7.2
最大値			29.0	22.0	0.3	7.4
最小値			18.0	18.0	0.1未満	7.1
平均値			24.0	19.8	0.1	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年8月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	土	晴	28.9	23.1	0.1未満	7.2
2	日	晴	33.1	23.4	0.1未満	7.2
3	月	曇	27.5	23.8	0.1未満	7.3
4	火	曇	25.6	23.5	0.2	7.2
5	水	晴	27.7	22.5	0.1未満	7.2
6	木	晴	34.9	23.5	0.1	7.3
7	金	晴	30.4	24.2	0.1未満	7.2
8	土	晴	29.1	24.5	0.2	7.2
9	日	晴	28.4	22.6	0.1	7.3
10	月	晴	29.2	23.2	0.1未満	7.2
11	火	晴	25.4	23.4	0.1	7.2
12	水	曇	25.2	23.2	0.1未満	7.1
13	木	曇	23.5	22.9	0.1未満	7.1
14	金	晴	27.3	23.2	0.1未満	7.2
15	土	晴	28.0	23.5	0.1	7.3
16	日	曇	24.8	23.7	0.1未満	7.2
17	月	曇	27.1	23.5	0.1未満	7.2
18	火	晴	28.5	23.5	0.1	7.1
19	水	晴	27.8	24.0	0.1	7.1
20	木	晴	32.6	24.9	0.1	7.1
21	金	曇	28.8	23.5	0.2	7.2
22	土	曇	28.2	23.6	0.1未満	7.2
23	日	晴	29.2	24.3	0.1	7.2
24	月	晴	29.1	24.0	0.1	7.2
25	火	晴	28.6	22.9	0.4	7.2
26	水	晴	30.3	23.7	0.1	7.3
27	木	曇	27.5	23.9	0.1	7.2
28	金	曇	23.6	22.8	0.1未満	7.2
29	土	曇	25.9	22.1	0.1	7.2
30	日	曇	25.5	21.5	0.1未満	7.2
31	月	晴	27.7	20.2	0.1未満	7.3
最大値			34.9	24.9	0.4	7.3
最小値			23.5	20.2	0.1未満	7.1
平均値			28.0	23.3	0.1未満	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年7月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	水	曇	24.2	18.6	0.1	7.1
2	木	雨	19.9	18.3	0.1	7.1
3	金	晴	23.4	17.9	0.1	7.2
4	土	曇	22.8	19.0	0.1	7.2
5	日	曇	21.8	18.8	0.1未満	7.0
6	月	雨	20.5	18.3	0.1未満	7.1
7	火	曇	19.9	17.9	0.2	7.0
8	水	曇	25.4	18.8	0.1	7.0
9	木	晴	24.7	19.3	0.2	7.1
10	金	晴	24.7	20.1	0.1未満	7.2
11	土	晴	26.8	21.0	0.1未満	7.2
12	日	曇	25.8	21.5	0.1	7.2
13	月	曇	27.4	22.2	0.1未満	7.2
14	火	晴	28.4	20.6	0.1	7.2
15	水	晴	27.4	21.1	0.1	7.2
16	木	晴	28.7	21.9	0.1	7.2
17	金	晴	28.2	22.4	0.1未満	7.3
18	土	曇	29.6	23.2	0.1未満	7.2
19	日	曇	28.2	22.5	0.1未満	7.3
20	月	晴	29.7	23.8	0.1	7.3
21	火	晴	29.1	23.4	0.1未満	7.3
22	水	晴	30.8	24.2	0.1	7.3
23	木	晴	29.2	23.5	0.1	7.3
24	金	晴	28.8	23.5	0.1未満	7.3
25	土	晴	31.6	24.0	0.1未満	7.2
26	日	曇	30.4	23.8	0.1未満	7.3
27	月	晴	29.3	23.6	0.1未満	7.3
28	火	曇	26.7	23.3	0.1未満	7.2
29	水	晴	24.4	21.9	0.1未満	7.2
30	木	晴	26.4	22.2	0.1未満	7.2
31	金	晴	27.6	22.6	0.1	7.2
最大値			31.6	24.2	0.2	7.3
最小値			19.9	17.9	0.1未満	7.0
平均値			26.5	21.4	0.1未満	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年6月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	月	晴	23.4	17.7	0.1未満	7.3
2	火	雨	18.2	18.3	0.1	7.3
3	水	雨	19.3	18.2	0.2	7.2
4	木	曇	19.8	17.7	0.1	7.2
5	金	曇	19.4	18.0	0.1	7.2
6	土	曇	18.5	16.8	0.1	7.1
7	日	曇	19.5	17.1	0.1未満	7.2
8	月	晴	22.7	17.1	0.2	7.2
9	火	曇	17.9	18.0	0.1	7.1
10	水	晴	21.3	17.3	0.2	7.1
11	木	晴	21.5	18.1	0.2	7.2
12	金	晴	20.2	18.3	0.1	7.2
13	土	晴	22.5	18.5	0.1	7.2
14	日	曇	22.7	18.8	0.1	7.2
15	月	曇	20.3	18.5	0.1未満	7.2
16	火	晴	20.3	19.0	0.1未満	7.2
17	水	晴	21.7	19.0	0.1	7.2
18	木	晴	25.6	19.2	0.2	7.2
19	金	晴	27.0	19.5	0.1	7.2
20	土	雨	23.7	20.4	0.1	7.2
21	日	晴	24.5	19.5	0.1未満	7.2
22	月	晴	26.0	18.2	0.1	7.2
23	火	曇	25.6	18.3	0.1	7.2
24	水	晴	21.8	18.8	0.1未満	7.1
25	木	雨	20.1	19.0	0.1	7.2
26	金	雨	22.3	18.4	0.1	7.2
27	土	雨のち曇	20.8	16.6	0.2	7.3
28	日	曇	20.5	16.2	0.1	7.3
29	月	曇	24.3	16.9	0.1	7.2
30	火	曇	25.4	18.0	0.1	7.2
最大値			27.0	20.4	0.2	7.3
最小値			17.9	16.2	0.1未満	7.1
平均値			21.9	18.2	0.1	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年5月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	金	雨	14.4	13.1	0.2	7.2
2	土	晴	16.6	13.0	0.2	7.2
3	日	曇	17.1	13.7	0.1	7.1
4	月	曇	18.6	13.5	0.1	7.1
5	火	晴	15.0	12.6	0.1	7.2
6	水	曇	14.6	12.8	0.2	7.2
7	木	晴	17.7	12.6	0.2	7.1
8	金	雨	18.3	14.1	0.2	7.0
9	土	晴	15.6	14.0	0.2	7.1
10	日	晴	17.8	14.5	0.1	7.1
11	月	晴	19.6	15.2	0.2	7.2
12	火	曇	17.0	14.6	0.1	7.2
13	水	晴	18.1	17.0	0.1	7.2
14	木	晴	16.1	16.2	0.1	7.2
15	金	晴	17.3	17.1	0.2	7.2
16	土	晴	21.0	16.0	0.2	7.2
17	日	晴	22.1	16.3	0.2	7.2
18	月	晴	22.0	16.2	0.2	7.1
19	火	晴	18.9	16.5	0.3	7.2
20	水	晴	20.0	17.9	0.2	7.2
21	木	雨	21.7	18.4	0.1	7.2
22	金	曇	20.5	16.6	0.1	7.2
23	土	曇	16.4	16.7	0.1	7.2
24	日	曇	19.6	16.0	0.1未満	7.1
25	月	晴	20.4	16.5	0.2	7.1
26	火	晴	22.1	18.2	0.1	7.3
27	水	晴	22.0	18.0	0.2	7.0
28	木	曇	24.4	17.6	0.2	7.2
29	金	晴	24.5	19.7	0.1	7.2
30	土	晴	22.2	17.8	0.1	7.2
31	日	曇	22.7	17.7	0.1	7.2
最大値			24.5	19.7	0.3	7.3
最小値			14.4	12.6	0.1未満	7.0
平均値			19.2	15.8	0.2	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0

可茂工業用水道　水質試験月報（令和8年4月分）

項目 日付	曜日	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (度)	pH値
1	水	曇	11.1	11.3	0.1	7.3
2	木	晴	11.1	10.4	0.2	7.2
3	金	晴	7.8	11.0	0.2	7.2
4	土	曇	14.8	10.2	0.2	7.1
5	日	曇	16.4	10.4	0.2	7.3
6	月	晴	13.7	11.1	0.2	7.2
7	火	曇	16.1	11.5	0.2	7.0
8	水	晴	7.6	11.2	0.2	7.1
9	木	晴	9.1	10.4	0.3	7.1
10	金	雨	14.1	10.6	0.3	7.2
11	土	晴	19.1	11.5	0.2	7.1
12	日	晴	15.3	12.0	0.1	7.2
13	月	曇	16.1	11.9	0.2	7.2
14	火	晴	13.3	11.5	0.2	7.0
15	水	雨	15.1	12.1	0.2	7.1
16	木	晴	16.3	12.2	0.2	7.1
17	金	曇	14.3	12.9	0.2	7.2
18	土	晴	17.9	12.9	0.2	7.1
19	日	晴	19.1	13.7	0.2	7.1
20	月	晴	17.0	14.4	0.1	7.1
21	火	雨	15.1	14.6	0.2	7.0
22	水	曇	14.0	14.0	0.2	7.2
23	木	曇	14.6	13.3	0.2	7.2
24	金	晴	13.5	12.4	0.1	7.2
25	土	曇	15.8	12.9	0.1	7.1
26	日	晴	17.7	13.3	0.1未満	7.1
27	月	雨	12.9	13.7	0.1	7.2
28	火	晴	17.7	14.1	0.2	7.2
29	水	曇	15.8	14.0	0.2	7.2
30	木	曇	12.9	13.6	0.2	7.2
最大値			19.1	14.6	0.3	7.3
最小値			7.6	10.2	0.1未満	7.0
平均値			14.5	12.3	0.2	7.2

参考）日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値　　20度以下　　6.5～8.0