



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和6年3月12日(火) 岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
西濃県事務所環境課	課長 堀 弘明	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

不破郡関ヶ原町関ヶ原地内における油流出事故について

不破郡関ヶ原町関ヶ原地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日14時頃、原因者から不破消防組合消防本部と関ヶ原町を通じて、西濃県事務所に関ヶ原町関ヶ原地内で油の流出事故が発生したとの通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 不破郡関ヶ原町関ヶ原3670-2
施設名 大垣ガス株式会社関ヶ原営業所
業種 ガス事業

3 流出した物質の種類及び流出量

種類 灯油
流出量 最大で500リットル

4 事故の原因等

事業場内の貯油タンクから輸送車に灯油を補給する際に、作業ミスにより灯油が輸送車から溢れ、事業場外の水路を通して池下川に流出しました。

5 事故の状況

- ・本日15時頃、事業場外の水路から池下川の約400mの区間で油膜を確認しました。
- ・事業場から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- ・原因者がオイルマットで油の回収を行っています。
- ・本日16時頃、大垣土木事務所が池下川にオイルフェンスを設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- ・原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。